

Управление образованием
Качканарского городского округа
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»

624351, Свердловская область г. Качканар 4 микрорайон, дом 64
телефон/факс: 8(34341) 6-91-52. ИНН 6615006696; ОГРН 1026601125715; КПП 668101001

ОТЧЕТ

О выполнении мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности на основании предписания выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа от 12.03.2020 г. №2/1/1

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый срок исполнения | Отметка о выполнении |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Установить двери в лестничные клетки с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах | до 01.09. 2021 г | Выполнено частично |
| 2 | Выполнить дублирование системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников | до 20.03.2020 г | Выполнено 17.03.2020 г. |
| 3 | Выполнить перенос дымовых извещателей на расстояние не менее 0,5 м до электросветильников в кабинете канцелярии, кабинет № 23 (биологии) | до 01.04.2020 г. | Выполнено 20.03.2020 г. |
| 4 | Выполнить перевод установки с ручного на автоматический | до 01.09.2020 г | Выполнено 28.08.2020 г. |
| 5 | Привести АПС в рабочее состояние | до 01.04.2020 г | Выполнено 17.03.2020г |
| 6 | Выполнить звуковые сигналы СОУЭ обеспечивающими уровень звука не менее, чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении | до 01.09.2021 г | Выполнено 28.08.2020г |
| 7 | Привести источники резервного питания АПС в рабочее состояние | до 01.04.2020 г | Выполнено 17.03.2020г |



Н.И. Сафронова